

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА

(полное наименование территориального органа МЧС России)

249191, Калужская область, г. Жуков, ул. Богачева, 18. Телефон: (48432) 5-42-76, факс: (48432) 5-66-45

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, за исключением случаев, когда адрес)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование территориального федерального органа)

248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А. Телефон: (4842) 57-53-09, факс: (4842) 718-171. E-mail: emercom@kaluga.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГИИ, номер телефона, факс, электронная почта)

Предписание N 55 от 12.27

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ООО «Даквел» в лице генерального директора Кузаса Василия Валерьевича

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за организацию и проведение работ по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ОИД и ПР Жуковского района по пожарному надзору N 55 от "04" июня 2018 года, ст. 6

(полное наименование органа ГИИ)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. до 16 часов 00 минут "09" июня 2018г., с 14 ч. 00 мин. до 17 часов 00 минут "10" июня 2018г., с 10 ч. 00 мин. до 14 часов 00 минут "12" июня 2018г. проведена внеплановая выездная проверка главным Государственным инспектором Жуковского района по пожарному надзору, начальником ОИД и ПР Жуковского района подполковником внутренней службы Серетиним Романом Сергеевичем и заместителем начальника ОИД и ПР Жуковского района - заместителем главного Государственного инспектора Жуковского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Тимошенко И.И.

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора)

(должность, фамилия, имя, отчество лица, ответственного за проведение работ)

территории, зданий, помещений ООО «Даквел», расположенных по адресу: Калужская область, д. Грибовка.

(полное наименование объекта проверки)

совместно с заместителем генерального директора по вопросам охраны труда и пожарной безопасности ООО «Даквел» Макаровым Валерием Валентиновичем

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лица, ответственного за проведение работ)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препин сания	Вид нарушения требования пожарной безопасности, указанном конкретном месте выявления нарушения	Адрес выявленного нарушения (полное наименование юридического лица Российской Федерации, с указанием организационно-правовой формы, вида деятельности, адреса, номера телефона, факса, электронной почты)	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подписано, наименование, указывается только наименование)
1	2	3	4	5
1	<p>Общие мероприятия</p> <p>Доработать инструкцию по мерам пожарной безопасности исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - допустимого количества одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; - пользования средствами пожаротушения и пожарной автоматики; - допустимого (предельного) количества людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты; 	<p>п.460, п.461(ж,и), п.462 ПП в РФ</p>	<p>03.12.2018г.</p>	<p>Ветт.</p>

- указать лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты;

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;

2	Провести проверку наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 НПР в РФ	03.12.2018г.	Вып.
---	--	----------------	--------------	------

Здание модульной газовой котельной:

3	Обеспечить наличие на дверях помещений производственного назначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5.7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» производственного здания и складского помещения с нанесением их на дверях помещений	п. 20 НПР в РФ	03.12.2018г.	
---	---	----------------	--------------	--

К-1

4	Обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пункт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ст. 83 п.7 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.12.2018г.	Вып.
---	---	--	--------------	------

5	Выполнить ширину эвакуационных выходов со 2 и 3 этажей здания шириной не менее 1,2м, фактическая ширина выходов 0,63м.	СП 1.131.30.2009 п.5.3.13	03.12.2018г.	
---	--	---------------------------	--------------	--

6	Обеспечить возможность свободного открывания дверей запасных эвакуационных выходов изнутри без помощи ключа	п. 38 НПР в РФ	03.12.2018г.	
---	---	----------------	--------------	--

7	Организовать не реже 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 НПР в РФ	03.12.2018г.	Вып.
---	--	----------------	--------------	------

8	Провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью), с составлением соответствующих актов	п. 55 НПР в РФ	03.12.2018г.	Вып.
---	--	----------------	--------------	------

9	Выполнить подшивку карнизных свесов чердачного покрытия из материалов П1, Г1 либо выполнять обшивку данных элементов	п. 5.4.5 СП 2.131.30.2012	03.12.2018г.	
---	--	---------------------------	--------------	--

листовыми материалами группы горючести не менее Г1.

k - 2

10	Обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пункт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ст. 83 ч.7 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.12.2018г.	Вып
11	Выполнить ширину эвакуационных выходов со 2 и 3 этажей здания шириной не менее 1,2м. (фактическая ширина выходов 0,76м.)	СП 1.131.30.2009 п.5.3.13	03.12.2018г.	
12	Обеспечить возможность свободного открывания дверей запасных эвакуационных выходов изнутри без помощи ключа	п. 35 НПР в РФ	03.12.2018г.	
13	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 НПР в РФ	03.12.2018г.	Вып.
14	Провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью), с составлением соответствующих актов	п. 55 НПР в РФ	03.12.2018г.	Вып.
15	Выполнить подшивку карнизных свесов чердачного покрытия из материалов Г1, Г1 либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1.	п.5.4.5 СП 2.131.30.2012	03.12.2018г.	
<i>K - 2</i>				
16	Обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пункт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ст. 83 ч.7 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.12.2018г.	Вып.
17	Выполнить ширину эвакуационных выходов со 2 и 3 этажей здания шириной не менее 1,2м. (фактическая ширина выходов 0,74м.)	СП 1.131.30.2009 п.5.3.13	03.12.2018г.	Вып.
18	Обеспечить возможность свободного открывания дверей запасных эвакуационных выходов изнутри без помощи ключа	п. 35 НПР в РФ	03.12.2018г.	
19	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 НПР в РФ	03.12.2018г.	Вып.
20	Провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	п. 55 НПР в РФ	03.12.2018г.	Вып.

	не реже 2 раз в год (весной и осенью), с составлением соответствующих актов			
21	Выполнить подшивку картонных свесов чердачного покрытия из материалов III, IV либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1.	п. 5.4.5 СН 2-131.30.2012	03.12.2018г	
22	Обеспечить ^{К-6} подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пункт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ст. 83 ч.7 ФЗ-123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.12.2018г	Вып.
23	Выполнить ширину эвакуационных выходов со 2 и 3 этажей здания шириной не менее 1,2м. (фактическая ширина выходов 0,64м.)	СН 2-131.30.2009 п.5.3.13	03.12.2018г	
24	Обеспечить возможность свободного открывания дверей запасных эвакуационных выходов изнутри без помощи ключа	п. 35 НПР в РФ	03.12.2018г	
25	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 НПР в РФ	03.12.2018г	Вып.
26	Провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью), с составлением соответствующих актов	п. 55 НПР в РФ	03.12.2018г	Вып.
27	Выполнить подшивку картонных свесов чердачного покрытия из материалов III, IV либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1.	п. 5.4.5 СН 2-131.30.2012	03.12.2018г	
Корпус №5 :				
28	Обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пункт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ст. 83 ч.7 ФЗ-123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.12.2018г	Вып.
29	Выполнить ширину эвакуационных выходов со 2 и 3 этажей здания шириной не менее 1,2м. (фактическая ширина выходов 0,83м.)	СН 2-131.30.2009 п.5.3.13	03.12.2018г	Вып.
30	Обеспечить возможность свободного открывания дверей запасных эвакуационных выходов изнутри без помощи ключа	п. 35 НПР в РФ	03.12.2018г	

	этот сигнал организации			
41	Выполнить ширину эвакуационных выходов со 2 и 3 этажей здания шириной не менее 1,2м. (фактическая ширина выходов 0,83м.)	СП 1.13130.2009 п.5.3.13	03.12.2018г	
42	Обеспечить возможность свободного открывания дверей запасных эвакуационных выходов изнутри без помощи ключа	п. 35 НПР в РФ	03.12.2018г	
43	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 НПР в РФ	03.12.2018г	Вып.
44	Провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью), с составлением соответствующих актов	п. 55 НПР в РФ	03.12.2018г	Вып.
45	Выполнить подшивку карнизных свесов чердачного покрытия из материалов ГЛ, Г1 либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1.	п.5.4.5 СП 2.13130.2012	03.12.2018г	
Панорамный ресторан:				
46	Обеспечить возможность свободного открывания дверей запасных эвакуационных выходов изнутри без помощи ключа	п. 35 НПР в РФ	03.12.2018г	
Велнес - центр (спортивно-оздоровительный комплекс) :				
47	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 НПР в РФ	03.12.2018г	Вып.
48	Обеспечить возможность свободного открывания дверей запасных эвакуационных выходов изнутри без помощи ключа	п. 35 НПР в РФ	03.12.2018г	Вып.
49	Запретить хранение оборудования и других предметов в техническом (подвальном) этаже	п. 2.8.6) НПР в РФ	03.12.2018г	
Развлекательный комплексе :				
50	Обеспечить возможность свободного открывания дверей запасных эвакуационных выходов изнутри без помощи ключа	п. 35 НПР в РФ	03.12.2018г	
Ресторан :				
51	Выполнить ширину эвакуационных выходов со 2 этажа здания шириной не менее 1,2м. (фактическая ширина выходов 0,73м.)	СП 1.13130.2009 п.7.3.3	03.12.2018г	
52	Обеспечить возможность свободного открывания дверей запасных эвакуационных выходов изнутри без помощи ключа	п. 35 НПР в РФ	03.12.2018г	
53	Обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки, торцовых декораций, сценического и выставочного	п. 108 НПР в РФ	03.12.2018г	Вып.

	оформления, а также драпировки в зрительном помещении			
54	Выполнить противопожарными двери в складские помещения на 1 этаже с пределом огнестойкости не менее EI 60	СП 4.13130.2013 п.6.2.10; ФЗ-123 от 22.07.2008г. таб.24	03.12.2018г.	
55	Предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридора 1 этажа	п.7.2(в) СП 7.13130.2013	03.12.2018г.	Риски Вып.
Хозяйственно-бытовое здание :				
56	Дооборудовать помещения 2 этажа автоматической пожарной сигнализацией	СП 5.13130.2009 таб. А.1	03.12.2018г.	Вып.
57	Обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации из помещений 2 этажа	ст. 83 ч.7 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.12.2018г.	Вып.
58	Обеспечить возможность свободного открывания дверей запасных эвакуационных выходов и внутри без помощи ключа	п. 35 НПР в РФ	03.12.2018г.	
59	Обеспечить здание внутренним противопожарным водопроводом	п.4.1.1 таб.1 СП 10.13130.2009	03.12.2018г.	Вып.
Коттедж с сауной :				
60	Обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации из помещений 2 этажа	ст. 83 ч.7 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.12.2018г.	Вып.
Здание ресепши и административный корпус:				
61	Обеспечить возможность свободного открывания дверей запасных эвакуационных выходов и внутри без помощи ключа	п. 35 НПР в РФ	03.12.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физическими и юридическими лицами в трехмесячный срок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обеспечения ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке привлеченные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный Государственный инспектор Жуковского района по пожарному надзору

– начальник ОНД и ПР Жуковского района подполковник внутренней службы

Серегин Роман Сергеевич

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)




Заместитель главного Государственного инспектора Жуковского района по пожарному надзору

– заместитель начальника ОНД и ПР Жуковского района капитан внутренней службы

Тимошенко Илья Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)



" 12 " июля 20 18 г.

Предписание для исполнения получено:

подпись

Генеральный директор ООО «Даквел» Кулаев В.В.

(подпись, наименование организации)

" 12 " июля 20 18 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору